



Hálózati szabványok

Vezeték nélküli mérő modul felépítése

- IP66 doboz teljesen UV álló és hőálló.
- AC/DC tápegység modul, zárt 3 A 15 W 5 V/DC tápegység
- YSLY-Jz 0,6/1kV fekete 3x0.75 5m
- Vezérlőegység

Időjárás állomás modul felépítése

- 5 db lamellás felépítés
- 15-5 AC/DC tápegység modul, zárt 3 A 15 W 5 V/DC tápegység
- YSLY-Jz 0,6/1kV fekete 3x0.75 5m
- Vezérlőegység

Távvezérelhető szellőztető modul felépítése

- IP66 doboz van szerelve ami teljesen UV álló és hőálló
- 5.1 V 3 A hivatalos tápegység
- RELÉ MODUL
- Logikai szintillesztő
- Vezérlőegység

Egységeink felhelyezése esetén követelmény a megfelelő és szabályos áramellátás!

Fontos, hogy a helyszínen megfelelő földelő szonda legyen elhelyezve!

Ne legyen nagyobb a feszültség a tápegység értéke fölött (240V)!

Ezek eltérése esetén semmilyen felelősséget nem vállalunk az eszközök meghibásodása és esetleges hiba okozása miatt!

